

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Пермскому краю**

614990, г. Пермь, ул. Екатерининская, 53а, тел.: (342) 258-40-01, e-mail: gu@ugps.perm.ru

1 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Перми

614046, г. Пермь, ул. Василия Каменского, д. 2, тел. (342) 258-40-01 доб 330, e-mail: ondperm@yandex.ru
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Акт № 50

по результатам рассмотрения заявления

"16" июля 2019 г.

г. Пермь
(город, село, поселок)

14 ч. 00 мин.

Щепиным Андреем Олеговичем, в период с 10 ч. 00 мин. «11» июля 2019 г. по 14 ч. 00 мин. «16» июля 2019 г. проведено изучение документов, объекта защиты заинтересованного лица государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Пермский техникум промышленных и информационных технологий им. Б.Г. Изгагина» расположенного по адресу: Пермский край, г. Пермь, Орджоникидзевский район, Академика Веденеева, 9 Литер А, Литер Б при обследовании территории, здания, сооружения совместно с Худаниной Светланой Геннадьевной, руководителем структурного подразделения, Депутатовой Ларисой Юрьевной, руководителем обособленного структурного подразделения, Моисеевой Людмилой Васильевной, начальником хозяйственного отдела,

проводившего (-их) обследование, рассматривавшего заявление) (наименование объекта юридического лица или индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.) (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) представителя заинтересованного лица, работников, присутствовавших при проведении обследования, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) гражданина, владельца собственности, имущества и т.п.)

по результатам которого установлено:

1) Краткая характеристика пожарной опасности объекта защиты:

Нежилые помещения, общей площадью 3595,8 кв.м., и 912,6 кв.м., занимаемые ГБПОУ «ПТПИТ» располагаются в отдельно стоящих зданиях, II степени огнестойкости. Класс функциональной пожарной опасности учебного здания Ф 4.1. Класс функциональной пожарной опасности здания мастерских Ф 5.1. Помещение пищеблока не эксплуатируется. Наружные и внутренние стены – кирпичные, перекрытия межэтажные – железобетонные плиты. Отопление центральное водяное, освещение электрическое напряжением 220, вентиляция естественная. Помещения оборудованы системой автоматической пожарной сигнализации и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Заключен договор на техническое обслуживание и ППР АПС и СОУЭ с лицензированной организацией. Заключен договор на оказания услуг технического мониторинга и эксплуатационно-технического обслуживания объектовой станции с лицензированной организацией. В соответствии с ч. 7 ст. 83 ФЗ-123 от 22.07.2008 сигнал от объектовой станции в подразделения пожарной охраны проходит в штатном режиме. Пути эвакуации соответствуют требованиям и нормам пожарной безопасности. Помещения укомплектованы первичными средствами пожаротушения. Руководителем назначены лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности на объекте защиты. На объект выполнен расчет пожарного риска №Р59-660/В/0001-02.

2) в ходе обследования установлено:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования
----------	---	--

		которого (-ых) нарушены
1	2	3
1.	Не выявлено	-

С актом по результатам рассмотрения заявления ознакомлен (а):

(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица,
фамилия, инициалы руководителя или иного должностного лица организации;
фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, их законных представителей,
а также лиц, присутствовавших при проведении обследования)
"16" июля 2019 г. (подпись)

Акт составлен в двух экземплярах, копию получил (а):

Хуракина С.Т.
(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица,
фамилия, инициалы руководителя организации,
фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя,
владельца собственности, имущества и т.п. (гражданина)
"16" июля 2019 г. (подпись)

Вывод по результатам обследования:

объект защиты соответствует обязательным требованиям пожарной безопасности

Обследование проводил:

Инспектор ОГПН

1 ОНПР по городу Перми

УНПР Главного управления МЧС

России по Пермскому краю Щепин А.О.

должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору

"16" июля 2019 г.



* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору