

нарушения обязательных требований в установленные сроки:

№ пп	Характер нарушения, изложенный в соответствии с формулировкой закона, нормативного правового акта, нормативного технического документа	Наименование нормативного документа и номер его пункта (статьи), требования которых нарушены (не соблюдены)	Сроки устранения нарушения
1	Приказом по учреждению не назначен ответственный за электрохозяйство, из числа руководителей и специалистов Потребителя.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, п. 1.2.3., п. 1.2.7.	31.03.2019
2	Не оформлено сопроводительное письмо командирующей организации, осуществляющей эксплуатацию электроустановки (ООО «Инженерные системы»), с указанием работников с предоставлением прав (право выдачи нарядов, быть ответственным руководителем работ, производителем работ, членами бригады), с подтверждением групп по электробезопасности.	Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, п. 46.3.	31.03.2019
3	Руководителем учреждения (директором КГАПОУ «ЛТПИТ») организационно-распорядительным документом, либо резолюцией на письме командирующей организации не предоставлены права работы в действующих электроустановках в качестве выдающих наряд, ответственных руководителей и производителей работ, членов бригады.	Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок п. 46.5.	31.03.2019
4	Отсутствуют однолинейные электрические схемы учреждения.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п. 1.8.3.	31.03.2019
5	Не проводится проверка соответствия однолинейных электрических схем фактическим эксплуатационным не реже 1 раза в два года с отметкой на них о проверке.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п. 1.8.5.	31.03.2019
6	Отсутствует акт установления границ балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности с электросетевой организацией.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п. 1.8.1.	31.03.2019
7	Отсутствуют паспорта на находящиеся в эксплуатации заземляющие устройства.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п. 2.7.15.	30.06.2019
8	Не проводятся визуальные осмотры видимой части заземляющего устройства по графику, но не реже 1 раза в 6 месяцев ответственным за электрохозяйство или работником, им уполномоченным, с занесением	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п. 2.7.9.	30.06.2019

информацию о выполнении пунктов настоящего предписания необходимо направить в письменной форме в установленные сроки в межрегиональный отдел государственного энергетического надзора Западно-Уральского управления Ростехнадзора по адресу: г. Пермь, ул. Вильвенская, 6.


Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии со статьей 19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения.

С предписанием ознакомлен

Директор КГАПОУ «ПТПИТ» Аспидов Вячеслав Владимирович
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 20 ” ноября 2018 г.


✓ 
(подпись)

Сведения об отказе в ознакомлении с предписанием и отказе от подписи

(ФИО инспектора, зафиксировавшего отказ, подпись)

Лица, вынесшие предписание:

Старший государственный инспектор
межрегионального отдела государственного
энергетического надзора Западно-Уральского
управления Ростехнадзора


(подпись)

Д. А. Попов

Экземпляр предписания на 2 листах для исполнения получен
(кол-во листов предписания)

Директор КГАПОУ «ПТПИТ» Аспидов Вячеслав Владимирович
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 20 ” ноября 2018 г.

✓ 
(подпись)

	результатов осмотра в паспорт заземляющего устройства.		
9	Не проводятся осмотры заземляющих устройств со вскрытием грунта по графику планово-предупредительных работ, но не реже 1 раза в 12 лет.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п. 2.7.10.	30.06.2019
10	Не проведены своевременно профилактические испытания электрооборудования учебного корпуса, пищеблока.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п. 1.2.2.	31.03.2019
11	У электромонтера КГАПОУ «ПТПИТ» Д.В. Зыкова не пройдена внеочередная проверка знаний по электробезопасности в связи с изменением места работы.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п. 1.4.23.	31.03.2019
12	Наличие и состояние средств защиты не проверяется периодическим осмотром, который проводится не реже 1 раза в 6 месяцев работником, ответственным за их состояние, с записью результатов осмотра в журнал.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, п. 1.2.2. «Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках», п. 1.4.3.	31.03.2019
13	На дверях электрощитовой мастерских не нанесены плакаты и знаки установленного образца.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, п. 2.2.20.	31.03.2019
14	В электрощитовой мастерских на панелях вводно-распределительного устройства не обновлены, не откорректированы надписи, указывающие назначение присоединений.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, п. 2.2.20.	31.03.2019
15	В производственных помещениях мастерских у части распределительных щитов для подключения технологического оборудования двери не закрыты на замок.	Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, п. 3.12.	31.03.2019
16	В электрощитовой учебного корпуса (нового пристроя) не выполнено покрытие полов, препятствующее образованию цементной пыли.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, п. 2.2.10.	31.03.2019
17	В электрощитовой учебного корпуса (нового пристроя) на панелях вводно-распределительного устройства не обновлены, не откорректированы надписи, указывающие назначение присоединений.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, п. 2.2.20.	31.03.2019
18	В помещениях учреждения отсутствует аварийное освещение.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, п. 2.12.3., п. 2.12.4.	30.06.2019