



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(РОСТЕХНАДЗОР)**

**ЗАПАДНО-УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

ул. Вильвенская, д. 6, г. Пермь, 614094  
Телефон (342) 207-38-10, Факс (342) 227-09-66  
E-mail: perm@zural.gosnadzor.ru, http: www.zural.gosnadzor.ru

г. Пермь  
(место составления акта)

« 20 » ноября 2018 г.  
(дата составления акта)  
15.00 часов  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ № 08-025-19  
органом государственного контроля (надзора)**

юридического лица КГАПОУ «ПТПИТ» ИНН 5904100431  
(сокращенное наименование организации, ИНН)

По адресу/адресам: 614099, Пермский край, г. Пермь, Проспект Комсомольский, 91  
(место проведения проверки)

(возможно несколько адресов)

На основании распоряжения заместителя руководителя Западно-Уральского управления Ростехнадзора Мацова Станислава Яковлевича от «23» октября 2018 г. № 6710-рп  
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена плановая выездная проверка в отношении:  
(вид проверки, форма проверки)

Краевого государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Пермский техникум промышленных и информационных технологий»  
(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

зарегистрированного по адресу 614099, Пермский край, г. Пермь, Проспект Комсомольский, 91  
(юридический адрес)

в отношении объекта(ов) КГАПОУ «ПТПИТ», Пермский край, г. Пермь, Проспект Комсомольский, 91


(наименование, местонахождение объекта)

Дата и время проведения проверки:

«     » 20 г. с     час.     мин. до     час.     мин. Продолжительность      
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: с 14.11.2018 по 20.11.2018 (5 рабочих дней)  
(кол-во фактических часов (кол-во дней))

Акт составлен: Западно - Уральским управлением Ростехнадзора  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен (ы) (заполняется при проведении выездной проверки): директор КГАПОУ «ПТПИТ» В.В. Аспидов  07.11.2018, 15<sup>00</sup>.  
(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:  
не требуется  
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лица, проводившие проверку:

Попов Дмитрий Александрович – старший государственный инспектор межрегионального отдела государственного энергетического надзора тел (342) 207-38-63 доб. 180  
(ФИО инспектора) (должность)

При проведении проверки присутствовали:

Худанина Светлана Геннадьевна – руководитель структурного подразделения КГАПОУ «ПТПИТ», тел. 89048456464

Романова Маргарита Николаевна – заведующая хозяйством КГАПОУ «ПТПИТ»  
(ФИО представителя организации, должность, наименование организации)

#### **Описание:**

КГАПОУ «ПТПИТ» осуществляет деятельность на основании Устава, утвержденного приказом Министерства образования и науки Пермского края от «27» февраля 2015 г. № СЭД-26-01-04-125 .

Электроснабжение учреждения осуществляется от РУ-0.4 кВ ТП-6035 ОАО «МРСК-Урала» филиала «Пермэнерго».

На потребление электроэнергии с ПАО «Пермская энергосбытовая компания» заключен договор электроснабжения № Е-4241.

Ответственный за электрохозяйство приказом по учреждению не назначен.

Эксплуатация электроустановок предприятия осуществляется по договору № 329-О от 01.01.2018 персоналом ООО «Инженерные системы», а также собственным электротехническим персоналом – электромонтером Зыковым Дмитрием Викторовичем.

Совокупные затраты предприятия на энергетические ресурсы за календарный год не превышают объем соответствующих энергетических ресурсов в стоимостном выражении, установленный Правительством Российской Федерации.

Последнее энергетическое обследование с составлением энергетического паспорта проведено в октябре 2018 года. По результатам обследования оформлен энергетический паспорт № СРО-Э-142/073/2-1911.

Ежегодно подается информация (декларация) об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в Минэнерго России в порядке, установленном Приказом Минэнерго России от 30.06.2014 N 401 "Об утверждении Порядка представления информации об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности".

### В ходе проведения проверки

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Утверждено Минэнерго России № 6 от 13.01.2003, зарегистрировано Минюстом России № 4145 от 22.01.2003;

- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. Утверждено приказом Министерства Труда и социальной защиты Российской Федерации № 328н от 24.07.2013, зарегистрировано Минюстом России № 30593 от 12.12.2013;

- Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках. Утверждена приказом Минэнерго России от 30 июня 2003 г. N 261.

| № пп | Характер нарушения, изложенный в соответствии с формулировкой закона, нормативного правового акта, нормативного технического документа   | Наименование нормативного документа и номер его пункта (статьи), требования которых нарушены (не соблюдены) | Лица, допустившие нарушения         |
|------|--|---|-------------------------------------|
| 1    | Приказом по учреждению не назначен ответственный за электрохозяйство, из числа руководителей и специалистов Потребителя.   | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, п. 1.2.3., п. 1.2.7.                        | КГАПОУ «ПТПИТ»                      |
| 2    | Не оформлено сопроводительное письмо командирующей организации, осуществляющей эксплуатацию электроустановки (ООО «Инженерные системы»), с указанием работников с предоставлением прав (право выдачи нарядов, быть ответственным руководителем работ, производителем работ, членами бригады), с подтверждением групп по электробезопасности. | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, п. 46.3.   | КГАПОУ «ПТПИТ»                      |
| 3    | Руководителем учреждения (директором КГАПОУ «ПТПИТ») организационно-распорядительным документом, либо резолюцией на письме командирующей организации не предоставлены права работы в действующих электроустановках в качестве выдающих наряд, ответственных руководителей и производителей работ, членов бригады.                            | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок п. 46.5.  | КГАПОУ «ПТПИТ»                      |
| 4    | Отсутствуют однолинейные электрические схемы учреждения.   | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п. 1.8.3.                                    | Заведующая хозяйством М.Н. Романова |
| 5    | Не проводится проверка соответствия однолинейных электрических схем фактическим эксплуатационным не реже 1 раза в два года с отметкой на них о проверке.   | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п. 1.8.5.                                    | Заведующая хозяйством М.Н. Романова |
| 6    | Отсутствует акт установления границ балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности с электросетевой организацией.  | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п. 1.8.1.                                    | КГАПОУ «ПТПИТ»                      |

|    |   |   |  |
|----|---|---|--|
| 7  | Отсутствуют паспорта на находящиеся в эксплуатации заземляющие устройства.  | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п. 2.7.15.   | Заведующая хозяйством<br>М.Н. Романова |
| 8  | Не проводятся визуальные осмотры видимой части заземляющего устройства по графику, но не реже 1 раза в 6 месяцев ответственным за электрохозяйство или работником, им уполномоченным, с занесением результатов осмотра в паспорт заземляющего устройства. | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п. 2.7.9.  | Заведующая хозяйством<br>М.Н. Романова |
| 9  | Не проводятся осмотры заземляющих устройств со вскрытием грунта по графику планово-предупредительных работ, но не реже 1 раза в 12 лет.   | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п. 2.7.10.   | Заведующая хозяйством<br>М.Н. Романова |
| 10 | Не проведены своевременно профилактические испытания электрооборудования учебного корпуса, пищеблока.   | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п. 1.2.2.  | Заведующая хозяйством<br>М.Н. Романова |
| 11 | У электромонтера КГАПОУ «ЛТНПТ» Д.В. Зыкова не пройдена внеочередная проверка знаний по электробезопасности в связи с изменением места работы.  | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п. 1.4.23.   | Заведующая хозяйством<br>М.Н. Романова |
| 12 | Наличие и состояние средств защиты не проверяется периодическим осмотром, который проводится не реже 1 раза в 6 месяцев работником, ответственным за их состояние, с записью результатов осмотра в журнал.  | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, п. 1.2.2.<br>«Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках», п. 1.4.3. | Заведующая хозяйством<br>М.Н. Романова |
| 13 | На дверях электрощитовой мастерских не нанесены плакаты и знаки установленного образца.   | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, п. 2.2.20.  | Заведующая хозяйством<br>М.Н. Романова |
| 14 | В электрощитовой мастерских на панелях вводно-распределительного устройства не обновлены, не откорректированы надписи, указывающие назначение присоединений.  | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, п. 2.2.20.  | Заведующая хозяйством<br>М.Н. Романова |
| 15 | В производственных помещениях мастерских у части распределительных щитов для подключения технологического оборудования двери не закрыты на замок.   | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, п. 3.12.   | Заведующая хозяйством<br>М.Н. Романова |
| 16 | В электрощитовой учебного корпуса (нового пристроя) не выполнено покрытие полов, препятствующее образованию цементной пыли.   | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, п. 2.2.10.  | Заведующая хозяйством<br>М.Н. Романова |
| 17 | В электрощитовой учебного корпуса (нового пристроя) на панелях вводно-распределительного устройства не  | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, п. 2.2.20.  | Заведующая хозяйством<br>М.Н. Романова |

